



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ**

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028 Тел.: 23-13-65 Факс: 28-54-86, 23-33-21

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ГОРОДУ
САРАТОВУ**

улица Большая Горная, 337, город Саратов, Россия, 410005, тел/факс: 50-61-92

Предписание № 555/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №43 имени Героя Советского Союза генерала армии В.Ф. Маргелова» (МОУ «Средняя общеобразовательная школа №43 имени Героя Советского Союза генерала армии В.Ф. Маргелова»)
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя.

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Саратову УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области -

главного государственного инспектора города Саратова по пожарному надзору № 555
(наименование органа ГПН)

от « 31 » мая 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.

« 09 » июня 2021 г. по 17 ч 00 мин. « 06 » июля 2021 г.

проведена плановая выездная проверка соблюдения требований пожарной безопасности

Государственным инспектором города Саратова по пожарному надзору *Захарчуком Романом Александровичем*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору.

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №43 имени Героя Советского Союза генерала армии В.Ф. Маргелова», г.Саратов, ул. Пономарева, д.49

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *директором МОУ «Средняя общеобразовательная школа №43 имени Героя Советского Союза генерала армии В.Ф. Маргелова» Рябовой О.Б.*
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и	Срок устранения	Отметка (подпись) о
-------	--	--	-----------------	---------------------

1.	безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	нарушения обязательных требования пожарной безопасности	выполнение (указываем только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	система автоматической пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии, на момент проверки шлейфы №3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15 находятся в отключенном состоянии	п.54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.06.2022	
2	в учреждении на путях эвакуации, проходах, лестничных клетках отсутствует эвакуационное (аварийное) освещение	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 37 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.06.2022	
3	планы эвакуации людей при пожаре на объекте выполнены не фотолюминесцентными, не соответствуют требованиям ГОСТа «эвакуационные»	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ, п. 5 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.06.2022	
4	на объекте не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.06.2022	
5	помещение по приготовлению пищи столовой не оборудованы тепловыми пожарными извещателями	п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6; Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ, п. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №	01.06.2022	

		1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"		
6	помещение раздевалки персонала в столовой не оборудованы дымовыми пожарными извещателями	п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6; Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ, п. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.06.2022	
7	формирование сигнала на управление системой оповещения 3-го типа, инженерным оборудованием осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя, вместо требуемых двух пожарных извещателей в помещениях школы	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", раздел 6.4 СП 484.1311500.2020. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»	01.06.2022	
8	на объекте в помещении актового зала неисправны линейные дымовые пожарные извещатели (отсутствует либо приемопередатчик, либо отражатель)	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п.6.6.18 СП 484.1311500.2020. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» - лицом, допустившим нарушение, является МОУ «СОШ №43	01.06.2022	

		<i>имени Героя Советского Союза за генерала армии В.Ф. Маргелова»</i>		
--	--	---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Гражданин, организация, орган власти, в отношении которых подготовлены документы в ходе или по результатам проверки, вправе обжаловать решение и действие (бездействие) должностного лица органа ГПН, принятое или осуществленное по результатам проверки:

- в досудебном (внесудебном) порядке обжалования в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН. Обжалование осуществляется в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки (п.127, 128 «Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденный приказом МЧС России от 30 ноября 2016 г. № 644 (Зарегистрировано в Минюсте России 13 января 2017 г. N 45228);

- в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих в трехмесячный срок со дня, когда стало известно о нарушении прав и свобод (Глава 25 ГПК РФ).

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушения обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане

*Государственный инспектор города
Саратова по пожарному надзору Захарчук
Р.А.*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

М.Л.П.

«06» июля 2021г.

Предписание для исполнения получил (а):

(подпись)

*Директор МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №43 имени героя
Советского союза Генерала Армии В.Ф.
Маргелова» Рябова О.Б.*

(должность, фамилия, инициалы)

«06» июля 2021 г.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лица)

проводивших проверку)